



**RISPOSTE QUESITI PERVENUTI PROCEDURA CONCORSALE "APERTA" MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DEI SISTEMI HW E SW NECESSARI AL SISTEMA CENTRALIZZATO DI GESTIONE DELLE SOREU E DEI SERVIZI CONNESSI PER 6 ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILI DI ANNI 2**

**Codice identificativo Gara (CIG): [5259244172](#)**

**QUESITO N. 1 ID 53983920 DEL 08.08.2013**

Cap. 3.2.1 Caratteristiche del sistema Storage. Pag. 14. Tra le caratteristiche tecniche si richiede che siano supportate diverse tipologie di dischi. In particolare, sia per i dischi SAS da 300GB che per i dischi SAS da 600GB è richiesta una velocità di rotazione di "15K rpm e 10K rpm". Visto che, a garanzia delle performance del sistema di storage, non è consigliabile "mischiare" dischi dello stesso taglio con velocità differenti si richiede se sia corretto interpretare tale frase come "15K rpm o 10K rpm".

**RISPOSTA QUESITO N. 1 ID 53983920**

Si conferma che l'interpretazione è corretta pertanto si comunica che, per quanto attiene il cap. 3.2.1, pag 14, l'espressione relativa ai dischi SAS sia da 300GB che da 600GB, si intende "15K rpm o 10K rpm".

Chiaramente, come indicato nel disciplinare, a migliori performance corrisponderà migliore valutazione.

**QUESITO N. 2 ID 53983920 DEL 08.08.2013**

Cap. 8 Responsabilità e Polizza assicurativa. Pag. 29. E' richiesto che il fornitore stipuli "...apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione...". La Nostra Società prevede già una polizza a copertura degli eventi citati con massimali che soddisfano le esigenze AREU, ma la stessa viene rinnovata di anno in anno. E' accettabile da parte di AREU che il fornitore vincitore si impegni a rinnovare tale polizza di anno in anno?

**RISPOSTA QUESITO N. 2 ID 53983920**

La polizza presentata dall'aggiudicatario potrà essere un'addendum di una polizza già posseduta con l'esplicito riferimento al contratto d'appalto oggetto di aggiudicazione e con la dichiarazione d'impegno dell'aggiudicatario stesso di rinnovare di anno in anno, sino al termine del contratto, la polizza stessa.

**QUESITO N. 3 ID 54215691 DEL 23.08.2013**

Si chiede di confermare che, a riprova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria e tecnica, potranno essere presentate le scansioni (formato

pdf) dell'attestazione di buon esito rilasciata dai committenti, in luogo delle fatture.

**RISPOSTA QUESITO N. 3 ID 54215691**

Si conferma che, a riprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, possono essere presentate, copie scansionate, delle attestazioni di buon esito, conformi agli originali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, purché comprensive degli importi fatturati con l'indicazione degli anni a cui si riferiscono nonché dell'oggetto del servizio/fornitura reso.

**QUESITO N. 4 ID 54218081 DEL 23.08.2013**

Si chiede di confermare che sia sufficiente firmare digitalmente l'intera documentazione di gara, senza dover apporre firma autografa, così come indicato nel disciplinare di gara.

Si segnala infatti che, l'istestazione a piè pagina dei modelli di dich. allegato 1 e allegato 2 recano la dicitura: DA RESTITUIRE CON FIRMA AUTOGRAFA E DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE. Chiediamo se è possibile rettificarla in: DA RESTITUIRE CON FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.

**RISPOSTA QUESITO N. 4 ID 54218081**

Si conferma che tali documenti devono essere sottoscritti anche con firma autografa dal momento che vengono stampanti e purtroppo la firma digitale non risulta dalla stampa.

**QUESITO N. 5 ID 54218581 DEL 23.08.2013**

Si chiede di confermare che l'importo del massimale indicato a pag. 29 del CSA contenga un refuso e che la cifra debba intendersi € 2.500.000,00.

**RISPOSTA QUESITO N. 5 ID 54218581**

Si conferma che per mero errore la cifra indicata (€ 2.500.0000,00) a pag. 29 del Capitolato Speciale – art. 8 “Responsabilità e polizza assicurativa” – è correttamente da intendersi € 2.500.000,00.

Milano, 27.08.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinoli

